

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398055, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ

398055, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-26)

Предписание N 228/1/49

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ №138 Г. ЛИПЕЦКА

Во исполнение распоряжения Врио заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области Черных А.В. №228 от 04 июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «19» июня 2018 г. по «19» июня 2018 г. проведена плановая проверка старшим инженером ОНД по г. Липецку и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области капитаном внутренней службы Гаршиной Людмилой Михайловной в отношении МБДОУ №138 г. Липецка по адресу: г. Липецк, проспект им. 60-летия СССР, 13 совместно с заведующей Красновой Еленой Валентиновной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечена отделка стен на путях эвакуации в районе эвакуационного выхода из здания на первом этаже согласно требованиям статьи 134 пункта 6 таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	статья 134 пункт 6 таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.07. 2018г.	
2	Потолок в музыкальном зале отделан материалом с неподтвержденным показателем класса пожарной опасности строительных материалов, вследствие чего не обеспечена отделка потолка в музыкальном зале согласно требованиям статьи 134 пункта 8 таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	статья 134 пункт 8 таблица 29 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.07. 2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отдела надзорной деятельности по г.Липецку УНД и ПР Гаршина Л.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П. <*>

"19" июня 2018 г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

"19" июня 2018 г.

Заберегаева Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия 22-88-60