





государственном образовательном стандарте дошкольного образования (дефекты потолка и стен бассейна: растрескивание и шелушение потолочного покрытия, поражение его плесенью, выпадение кафельной плитки из облицованной стены; дефекты оконных откосов и потолков групповых ячеек: выпадение кусков штукатурки из оконных откосов в спальне 2-ой младшей группы, отслоение штукатурки оконного блока в групповой старшей группы № 1, дефекты швов между плитами перекрытия на потолке в игровых второй логопедической группы и средней группы № 1).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки).



 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя
 юридического лица)

Подпись лиц, проводивших проверку:

 В.В. Бессонова
 Т.А. Черкасова
 А.А. Кравцова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

 Мухомова Е.В., завуч 208 х 138 г. Мухомова Е.В.
 Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)
 или уполномоченного представителя юридического лица

« 28 » октября 2015 г. 

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)